



PREFEITURA DE

RIO VERDE

NOSSA FORÇA É O TRABALHO

Avenida Presidente Vargas, 3.215 - Vila Maria
CEP: 75905-900 - Rio Verde - Goiás
Fone: (64) 3602-8000
www.rioverde.go.gov.br

LAUDO TÉCNICO

Conforme solicitação de visita técnica pela Secretaria de Controle Interno no prédio do Arquivo Central, localizado na Rua 28, QD 09, LT. 81, Setor Maristela, após a avaliação do técnico de refrigeração e manutenção EDNEY MARTINS DA SILVA, matrícula na 1043124, em atendimento a CI 18/2023, foi constatado que 02 unidades de aparelho de ar condicionado piso teto 60.000 BTUS foram danificados, tornando-se inservíveis, pois o conserto não se tornou viável devido ao custo para serem reparados. Contudo, após pesquisa no mercado com empresas do ramo, foi constatado que não há mais disponibilidade de aparelhos com essa capacidade (60.000 BTUs). Diante do exposto, solicito a aquisição de:

•02 unidades de aparelhos de Ar condicionado com capacidade igual ou superior a 57.000 BTUs, para suprir as necessidades dessa Secretaria.

Tendo em vista que o prédio possui arquivos e documentos os quais precisam serem climatizados para que não haja combustão dos mesmos. Sem mais.

Atenciosamente,

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Edney Martins da Silva

Técnico em Refrigeração

Matrícula 1043124